

Инструкция по приёмке пандуса для маломобильных групп населения

Инструкция разработана на основании действующих норм, прописанных в СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022.

Нормативные требования	Рекомендуемые показатели	Фактические показатели	Соответствие (да/нет)		
Длина одного наклонного марша пандуса не должна превышать:	15 м				
Суммарная длина наклонных поверхностей пандуса не должна превышать:	110 м				
Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее:	0,9 м				
При двустороннем движении ширина пандуса должна быть не менее:	1,8 м				
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее:	1,5 м				
Угол наклона пандуса должен быть в пределах:	от 3-10 %				
Поручни должны быть круглого сечения с диаметром захвата:	30-50 мм				
Расстояние между поручнями должно быть:	0,9-1 м				
Высота верхнего поручня:	0,9 м				
Высота нижнего поручня:	0,7 м				
В начале и конце пандуса поручни должны иметь закруглённую форму и выступать на:	0,3 м				

Инструкция по приёмке пандуса для маломобильных групп населения

Инструкция разработана на основании действующих норм, прописанных в СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022.

Нормативные требования	Рекомендуемые показатели	Фактические показатели	Соответствие (да/нет)		
Расстояние между поручнем и ближайшим элементом оборудования или стеной помещения должно быть не менее:	0,045 м				
Конструкция пандуса должна выдерживать нагрузку не менее:	250 кг/м ²				
По продольным краям марша пандуса необходимо наличие бортиков высотой не менее:	0,05 м				
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть:	ширина - 0,01 м, высота - 0,015 м, высота рельефа цифры - не менее 0,002 м				
Поручни не должны прерываться на протяжении всей длины пандуса.	Обязательно				
Поручни должны находиться с обеих сторон пандуса.	Обязательно				
Начало и конец пандуса обязательно маркируются предупредительными полосами.	Обязательно				
Покрытие пандуса должно обладать противоскользящим эффектом.	Обязательно				

*Если вы обнаружили несоответствие пунктов данной таблицы,
то рекомендуем отправить пандус на доработку.*